

**Powiat Golubsko-Dobrzyński
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń**

SZP.272.12.2020/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.12.2020 nazwa zadania:

**„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gąlczewko – Nowa Wieś - Golub-Dobrzyń;
Odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km; Odcinek II od km 4+537 do km 7+690
długości 3,153 km, łączna długość remontu 5,803”**

**Wyjaśnienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Pytanie nr 1: Dot. lampy doświetlającej przejście dla pieszych, hybrydowa – Prosimy o informacje czy do wyceny należy przyjąć parametry lampy zgodnie z projektem budowlanym czy wg SST. Różnice pomiędzy dokumentami znacząco wpływają na cenę.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć lampy hybrydowe zgodnie z projektem budowlanym. Dokument SST pełni funkcję pomocniczą.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że siatkę wzmacniającą szklano-węglową zgodnie z przekrojem B-B należy ułożyć na warstwie podbudowy z kruszywa gr. 8cm.

Odpowiedź: Siatkę szklano węglową należy ułożyć pod warstwą ścierną z BA.

Pytanie nr 3: Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych uwzględniających rozbiórkę istniejącej infrastruktury w przypadku wykonywania wzmocnienia konstrukcji jezdni

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił rozbiórki nawierzchni drogowych w ilości 4160m² w elemencie wzmocnienie konstrukcji jezdni w pozycji „korytowanie”. W pozycji należy uwzględnić transport urobku z korytowania w ilości 1248m³ na odległość 3 km.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

**Zatwierdziła
Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński
Danuta Malecka**